

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**Table of Contents**

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1003414

1. Unique identification code of the product-type:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Declared performances:

Reaction to Fire: B2_{ca}-s1,d1,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Andrew Watt, UK Quality Manager at Eastleigh on 02/05/2017



WEB address of DOP finder: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1003414

1. Código de identificación única del producto tipo:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Reino Unido

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: B2_{ca}-s1,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Andrew Watt, UK Quality Manager en lugar Eastleigh fecha de emisión 02/05/2017



Dirección WEB Buscador DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1003414

1. Code d'identification unique du produit type:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Royaume-Uni

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: B2_{ca}-s1,d1,a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Andrew Watt, UK Quality Manager à Eastleigh le 02/05/2017



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: www.prysmiangroup.com/cpr

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1003414

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Gran Bretagna

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: B2_{ca}-s1,d1,a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Andrew Watt, UK Quality Manager in Eastleigh addì 02/05/2017



Indirizzo web per ricerca DoP: www.prysmiangroup.com/cpr

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1003414

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Verenigd Koninkrijk

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: B2_{ca}-s1,d1,a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Andrew Watt, UK Quality Manager te Eastleigh op datum van afgifte 02/05/2017



Download Declaration of Performance (DOP): www.prysmiangroup.com/cpr

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1003414

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Vereinigtes Königreich

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten B2_{ca}-s1,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Andrew Watt, UK
Quality Manager in Eastleigh am 02/05/2017**



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): www.prysmiangroup.com/cpr

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1003414

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Yhdistynyt kuningaskunta

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: B2_{ca}-s1,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Andrew Watt, UK Quality Manager , Eastleigh ,
02/05/2017**



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: www.prysmiangroup.com/cpr

PRESTANDEKLARATION

Nr 1003414

1. Produkttypens unika identifikationskod:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan B2_{ca}-s1,d1,a1
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Andrew Watt, UK Quality Manager ort Eastleigh ,
dag för utfärdande 02/05/2017**



Webbaddress till DOP - sökare: www.prysmiangroup.com/cpr

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1003414

1. Unik identifikasjons kode for produktet

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Storbritannia

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: B2_{ca}-s1,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Andrew Watt, UK Quality Manager i Eastleigh den 02/05/2017



Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1003414

1. Varetypens unikke identifikationskode:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: B2_{ca}-s1,d1,a1
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Andrew Watt, UK Quality Manager
sted Eastleigh dato den 02/05/2017**



Web adresse for DOP finner: www.prysmiangroup.com/cpr

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1003414

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Egyesült Királyság

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: B2_{ca}-s1,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Andrew Watt, UK Quality Manager
kibocsátás helye Eastleigh kibocsátás dátuma 02/05/2017



DoP internetes kereső: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1003414

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: B2_{ca}-s1,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Andrew Watt, UK Quality Manager în Eastleigh la data eliberării 02/05/2017



Adresa WEB unde se găsește DOP: www.prysmiangroup.com/cpr

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1003414

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: B2_{ca}-s1,d1,a1
Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Andrew Watt, UK Quality Manager koht Eastleigh
väljaandmise kuupäev 02/05/2017**



DoP leidja veebileht: www.prysmiangroup.com/cpr

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1003414

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: B2_{ca}-s1,d1,a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Andrew Watt, UK Quality Manager vieta Eastleigh
išdavimo data 02/05/2017



Interneto adresas DOP ieškiklis: www.prysmiangroup.com/cpr

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1003414

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: B2_{ca}-s1,d1,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Andrew Watt, UK Quality Manager vieta Eastleigh izdošanas datums 02/05/2017



Timekļa adrese DOP atradējs: www.prysmiangroup.com/cpr

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1003414

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:


Reakce na oheň: B2_{ca}-s1,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Andrew Watt, UK Quality Manager v/ve Eastleigh .

Datum vydání : 02/05/2017



DoP internetový vyhledávač: www.prysmiangroup.com/cpr

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1003414

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Spojené Kráľovstvo

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: B2_{ca}-s1,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Andrew Watt, UK Quality Manager v/vo Eastleigh dňa 02/05/2017



DoP internetový vyhľadávač: www.prysmiangroup.com/cpr

PERFORMANS BEYANI

No. 1003414

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: B2_{ca}-s1,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Andrew Watt, UK Quality Manager - Eastleigh - 02/05/2017



DOP Bulucu Web Adresi: www.prysmiangroup.com/cpr

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1003414

1. Código de identificação único do produto-tipo:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
Reino Unido

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: B2_{ca}-s1,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Andrew Watt, UK Quality Manager no local Eastleigh na data de emissão 02/05/2017



Endereço WEB do DOP FINDER: www.prysmiangroup.com/cpr

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1003414

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Przeznaczone zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:


2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK

7. Deklarowane własności użytkowe:Reakcja na ogień: B2_{ca}-s1,d1,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Andrew Watt, UK Quality Manager w Eastleigh w
02/05/2017



Adres strony internetowej do odszukania Deklaracji: www.prysmiangroup.com/cpr

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1003414

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: B2_{ca}-s1,d1,a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Andrew Watt, UK Quality Manager U mjesto Eastleigh dana datum izdavanja 02/05/2017



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: www.prysmiangroup.com/cpr

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1003414

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara B_{2ca}-s1,d1,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Andrew Watt, UK Quality Manager v kraj Eastleigh dne datum izdaje 02/05/2017



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: www.prysmiangroup.com/cpr

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1003414

1. Уникален Идентификационен Номер

BS 6724 – Multicore – 1kV Circular (Large) - 2, 3, 4 and 5 core, 6.0mm² to 35mm², 7, 12, 19 and 27 core, 1.5 to 4.0mm²

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Cables & Systems Limited
Chickenhall Lane
SO50 6YU - Eastleigh
United Kingdom

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

2661 British Approvals Service for Cables (BASEC), UK


7. Деклариран Експлоатационни Показатели

Реакция на огън B2_{ca}-s1,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Andrew Watt, UK Quality Manager При Eastleigh на 02/05/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: www.prysmiangroup.com/cpr